



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DOS REVESTIMENTOS ACÚSTICOS DO CINE FEMA PIRACAIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO.

A Pregoeira Oficial da FEMA faz saber o seguinte: Aos três dias do mês de junho do corrente ano, recebeu, via e-mail, pedido de esclarecimento, enviado pela empresa **ISAR - ISOLAMENTOS TÉRMICOS E ACÚSTICOS LTDA**, CNPJ sob o nº 46.085.486/0001-09, com sede na Rua. Estado do Amazonas, 609 - Jardim Imperador (Zona Leste), São Paulo - SP, CEP 03935-000, pretensa participante do processo licitatório em epígrafe.

1. DO PEDIDO

Requerem:

1- O forrovid Boreal Plus Negro tem 3 espessuras: 15mm, 20mm e 25 mm. No memorial não informa a espessura. Que espessura do forro devemos considerar?

2. DA ANÁLISE

O pedido de esclarecimento foi encaminhado à área técnica que se manifestou da seguinte forma:

1- O forrovid Boreal Plus Negro tem 3 espessuras: 15mm, 20mm e 25 mm. No memorial não informa a espessura. Que espessura do forro devemos considerar?

R: Pode ser considerado a espessura de 15mm.



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

Isto posto, sem mais nada a evocar, com a maior consideração, subscrevo-me, cordialmente.

Assis, 04 de junho de 2020.

Maria Salete Porto Steiger Elias.
Pregoeira Oficial